

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

2/Vy/2023/2202

Ze dne: 08.12.2023

Spisová značka: MUHO 911/2024 OŽP-PK

Číslo jednací: MUHOCJ 15867/2024

Viz Rozdělovník

233 A/10

Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák

Telefon: 518 316 314

E-mail: epodatelna@muhodonin.cz

ID DS: mwvbyks

Datum: 04.03.2024

OBECNÍ ÚŘAD - JOSEFOV	
PODATELNA	
Došlo:	- 5 -03- 2024
Č.j.:	001/092/2024
Přil.	0 d.s.
Vyřízeno:	<i>[Signature]</i>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ve věci schválení

Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), podle ustanovení § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „*vodní zákon*“) a podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „*zákon o vodovodech a kanalizacích*“), po přezkoumání podané žádosti v provedeném vodoprávním řízení, navrhovateli, účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, tj. provozovatel stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Josefov, jímž je právnická osoba:

Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IČ: 004 88 496; CZ-NACE: 84110

(dále také jen „*navrhovatel*“, popřípadě „*provozovatel stokové sítě pro veřejnou potřebu*“),

I. schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov

v katastrálním území Josefov [661490], obec Josefov [586234], okres Hodonín [CZ0645], kraji Jihomoravském [CZ064], hydrologické pořadí povodí č. 4-17-01-107, hydrogeologický rajon 2250 (Dolnomoravský úval-severní část), národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, vodní útvar povrchových vod: DYJ_1290 Kyjovka (Stupava) od toku Hrušovice po ústí do Dyje.

Zpracovatel kanalizačního řádu: **RNDr. Miroslav Veselý, odborný garant provozování ČOV a kanalizace, Koliště 142/49, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 130 67 265**

Kanalizační řád se schvaluje na dobu **do 31. 05. 2030**

(v souladu s platností povolení nakládání s vodami na ČOV Josefov)

Působnost kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Josefov. Odpadní vody ze stokové sítě obce Josefov jsou následně odváděny na čistírnu odpadních vod (ČOV Josefov), ze které jsou čištěné odpadní vody vypouštěny do vodního toku Prušánka.

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz kanalizační sítě zakončené ČOV. Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se jednotlivým producentům odpadních vod povoluje vypouštět tyto odpadní vody do kanalizace, z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách ve znění platném do 31.12.2023 tak, aby byly splněny podmínky **rozhodnutí** vodoprávních úřadů k vypouštění odpadních vod z ČOV Josefov do vod povrchových vodního toku Prušánka (IDVT 10198114). Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Josefov bylo vydáno dne 22.05.2023, pod č.j. MUHOCJ 38197/2023, spis. zn. MUHO 3790/2023 OŽP-PK. Nabytí právní moci rozhodnutí bylo dne 08.06.2023. Platnosti k vypouštění OV z ČOV Josefov byla stanovena do 31.05.2030.

Limity základních ukazatelů znečištění pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace v obci Josefov (limitní hodnoty koncentrací jsou pro všechny skupiny znečišťovatelů totožné)

Základní ukazatele znečištění	Jednotka (rozměr)	Limitní hodnoty znečištění
		max. hodnota
CHSK	mg/l	1600
BSK ₅	mg/l	800
NL	mg/l	500
N-NH ₄ ⁺	mg/l	45
RAS	mg/l	2500
EL	mg/l	80

Ostatní ukazatele jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu obce Josefov.

Vysvětlivky:

CHSK	-	Chemická spotřeba kyslíku
BSK ₅	-	Biologická spotřeba kyslíku
NL	-	Nerozpuštěné látky
N-NH ₄ ⁺	-	Amoniakální dusík

RAS	-	rozpuštěné anorganické soli
EL	-	extrahovatelné látky

II. stanovuje podmínky,

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti Kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány se zdejší vodoprávní úřadem a následně uvedeny v Kanalizačním řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen aktualizovaný Kanalizační řád.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou Kanalizačním řádem.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s Kanalizačním řádem předmětné stokové sítě budou včas oznámeny orgánům státní správy (zejména zdejšímu vodoprávnímu úřadu), správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. Schválený Kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- 1) účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 - Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IČ: 00488496
- 2) účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu:
 - ostatní (tj. producenti / znečišťovatelé odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci v obci Josefov viz Kanalizační řád)

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší vodoprávní úřad, obdržel dne 13. 12. 2023, žádost od navrhovatele, kterým je právnická osoba: **Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IČ: 004 88 496**, o schválení **Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov** podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích – katastrální území obce Josefov, obec Josefov, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Dnem obdržení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (vodoprávní) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu, ustanovení § 115 vodního zákona a ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích.

K žádosti bylo doloženo:

- ✓ 2x Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov, zpracovatel: **RNDr. Miroslav Veselý, odborný garant provozování ČOV a kanalizace, Koliště 142/49, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČO: 130 67 265.**

Po oznámení o zahájení předmětného řízení zdejší vodoprávní úřad neobdržel žádný další podklad, jenž by doplnil spis v dané věci.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení.

Zdejší vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření ve smyslu § 115 odst. 8 vodního zákona, neboť mu jsou dobře známy poměry zájmového území a žádost spolu s přílohami poskytovala dostatečný podklad pro posouzení jejího návrhu. Zdejší úřad tedy podle § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem jemu známým účastníkům řízení, a to svým opatřením ze dne 16. 01. 2024, č. j. MUHOCJ 3770/2024, sp. zn. MUHO 911/2024 OŽP-PK. Tímto opatřením, resp. oznámením, byla podle § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena lhůta 15 dnů ode dne jeho doručení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to buď samostatným písemným podáním, nebo ústně do protokolu. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude dle § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

V průběhu uvedené lhůty 15 dnů zdejší vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky, popřípadě důkazy od účastníků řízení.

V konečné lhůtě od 26.02.2024 do 28.02.2024, tj. 3 pracovních dnů, od shora uvedené lhůty, se účastníci řízení mohli seznámit s kompletním obsahem spisu před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k jeho případným novým podkladům, a to u zdejšího vodoprávního úřadu. **Této možnosti však nebylo využito.**

Vzhledem k charakteru předmětného řízení (schválení kanalizačního řádu stokové sítě celého územního celku) je některým účastníkům doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu.

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona takto:

Provozovatel a vlastník části stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Josefov – navrhovatel
Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov

Vlastník části stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Josefov
Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov

Ostatní (tj. producenti / znečišťovatelé odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci v obci Josefov
viz Kanalizační řád

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a. Předchozí kanalizační řád obce Josefov byl schválen rozhodnutím MěÚ Hodonín, odborem ŽP ze dne 02.11.2021, sp.zn. ŽP/21/9806/PK, č.j. 71353/2021. Platnost předchozího kanalizačního řádu byla schválena na dobu do 27.03.2023.
- b. Předmětem tohoto rozhodnutí je schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov.
- c. Schválený Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov, jehož zpracovatelem je RNDr. Miroslav Veselý, odborný garant provozování ČOV a kanalizace, Koliště 142/49, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 130 67 265, je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- d. Vlastníkem kanalizace v obci Josefov je:
 - Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov

- e. Stokovou síť pro veřejnou potřebu obce Josefov tvoří tři povodí „A“, „B“ a „C“. Tyto stoky odvádějí veškeré odpadní vody, po odlehčení na čerpací stanici, do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, umístěné severozápadně od obce na pravém břehu vodního toku Prušánka.
- f. Na kanalizační síti je realizována odlehčovací komora, které slouží k odvádění přívalových dešťových vod do recipientu (vodního toku Prušánka). Jedná se o odlehčovací komoru označenou OK, která je vybudována na stoce A.
- g. Dobu platnosti Kanalizačního řádu stanovil zdejší úřad do 31. 05. 2030, *(v souladu s platností povolení nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod z kanalizace, zakončené komunální ČOV, do povrchových vod vodního toku Prušánka).*

MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předložený kanalizační řád jak z hlediska jeho formální úplnosti, tak z hlediska obsahového. Zejména posoudil, zda předložený kanalizační řád odpovídá požadavkům platných obecně závazných předpisů na úseku vodního hospodářství.

Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou a na základě platných rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních z kanalizace zakončené komunální čistírnou odpadních vod, do povrchových vod vodního toku Prušánka (IDVT 10198114), které vydal MěÚ Hodonín, OŽP dne 02.11.2021, pod č.j. 71353/2021, spis. zn. ŽP/21/9806/PK, platnost povolení do 27.03.2023).

Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Posouzení vodoprávního úřadu:

K předmětu vodoprávního řízení byla účastníkům řízení poskytnuta možnost uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, přičemž zdejší úřad neobdržel žádné námítky, popřípadě důkazy od účastníků řízení, tzn., že nebyly doloženy takové doklady, které by znemožňovaly schválení Kanalizačního řádu.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost spolu s přílohami jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahového a provedl volné hodnocení důkazů. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, jakož i oprávněných zájmů účastníků řízení, dále v průběhu řízení posoudil Kanalizační řád z hlediska širších vodohospodářských zájmů a hájené vodní politiky (tj. především z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, resp. platných plánů povodí), popřípadě i z hlediska dotčení jiných veřejných zájmů (zejména zájmů ochrany přírody a krajiny). Kanalizační řád je zpracován osobou s odpovídající autorizací, zdejší úřad ověřil formální úplnost Kanalizačního řádu, posoudil jeho obsah a porovnal jej se souvisejícím povolením k nakládání s vodami (tj. povolení k vypouštění odpadních vod), přičemž nedostatky nebyly nalezeny.

Zdejší vodoprávní úřad v průběhu předmětného vodoprávního řízení neshledal důvody bránící schválení Kanalizačního řádu, **z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.**

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3, podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v

souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Zdejší vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, **zašle žadateli jedno vyhotovení ověřeného Kanalizačního řádu pro veřejnou potřebu obce Josefov**. Další vyhotovení ověřeného Kanalizačního řádu zůstává součástí spisu u zdejšího vodoprávního úřadu.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru životního prostředí

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Josefov některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách MěÚ Hodonín (elektronická úřední deska) a dále na úřední desce OÚ Josefov po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. **Žádáme tímto OÚ Josefov, aby po uplynutí lhůty zaslali potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP.**

Zveřejněno od: - 5 -03- 2024

Zveřejněno do: 2 0 -03- 2024


OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1-

Razítko a podpis oprávněné osoby


OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1-

Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě):

1. Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IDDS: rcjbnhi

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 (doručení veřejnou vyhláškou)

Ostatním (tj. znečišťovatelům, producentům odpadních vod, viz kanalizační řád) podle § 144 správního řádu je doručováno veřejnou vyhláškou

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

- Městský úřad Hodonín, OŽP - způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Obecní úřad Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IDDS: rcjbnhi